

CERTIFICADO



CERTIFICA:

Que los equipos de depuración fabricados por RESMAT, S.L. cumplen las siguientes especificaciones de rendimiento:

EQUIPOS	REDUCCIÓN DBO5	M.E.S.
FOSA SÉPTICA	35 %	90 %
COMP. FOSA + FILTRO	80 %	90 %
OXIDACIÓN TOTAL	90 %	93 %

Siempre y cuando las aguas residuales sean similares a las domésticas y se haya procedido a su instalación correcta.

SEP. HIDROCARBUROS	RED. HIDROCARBUROS	MÁX. VERTIDO
	97%	5 mg./l.

Construido según Norma DIN 1999, UNE-EN 858-1 y UNE-EN 858-2

SEPARADOR GRASA	REDUCCIÓN GRASA
	90%

Construido según Norma DIN 4040 y UNE-EN 1852-2

Que las empresas proveedoras de materias primas cumplen con los requisitos de calidad de ISO 9000.

Los productos fabricados por RESMAT, S.L. disponen de los siguientes registros:

- Ministerio de Sanidad y Consumo, nº registro 39.1/BV-19.
- Generalitat de Catalunya, nº registro 39.4031/CAT.
- Generalitat Valenciana, nº registro 39.11/CS.1337
- CE. nº visado 31.12.97 036104 AA

La dirección
RESMAT, S.L.